



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 133

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Росинка» г.Волгодонска.
- 1.2. Адрес объекта: Ростовская область, город Волгодонск, бульвар Великой Победы, 15
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- двухэтажное, отдельно стоящее здание, площадь 3682,8 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка 10630 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1981г., последнего капитального ремонта 2007г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: --

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Росинка» г.Волгодонска (МБДОУ ДС «Росинка» г.Волгодонска)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): г.Волгодонск, бульвар Великой Победы, 15.
- 1.8. Основание для пользования объектом: безвозмездное пользование
- 1.9. Форма собственности: муниципальная собственность муниципального образования «Город Волгодонск»
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: Управление образования города Волгодонска
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г.Волгодонск, пер. Западный, 5, тел. 26-53-73.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: - услуги по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах с 12-ти часовым пребыванием, 24-часовое пребывание воспитанников;
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: 294,
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Остановка « пр. Строителей», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта от пр. Строителей до Бульвара Великой Победы – 10 минут.

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4 Перекрестки: *регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *визуальная.*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *да (по пр. Строителей имеется подземный переход)*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-----------|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № № п \ш | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|-------------------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-Ч (О, С, Г, У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-Ч (К, О, Г, У) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|-------------------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не требуется |
| 2 | Вход (входы) в здание | Капитальный ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Капитальный ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не требуется |
| 8 | Все зоны и участки | Применение индивидуального решения с ТСР |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ при выделении денежных средств

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно для категории ДП-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
Жить вместе

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «14» 12 20 18 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 133 от «14» 12 20 18 г.

3. Решения Комиссии _____ от «14» 12 20 18 г.



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС «Росинка»
г.Волгодонска
Т.А. Клецкая
20/8 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 133

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Росинка» г.Волгодонска.
1.2. Адрес объекта: бульвар Великой Победы, 15
1.3. Сведения о размещении объекта:
- двухэтажное, отдельно стоящее здание МБДОУ ДС «Росинка» г.Волгодонска, 3682,8 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка 10630 кв.м
1.4. Год постройки здания 1981г, последнего капитального ремонта 2007г
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: -

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Росинка» г.Волгодонска (МБДОУ ДС «Росинка» г.Волгодонска)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): г.Волгодонск, бульвар Великой Победы, 15
1.8. Основание для пользования объектом: безвозмездное пользование
1.9. Форма собственности: муниципальная собственность муниципального образования «Город Волгодонск»
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
1.11. Вышестоящая организация: Управление образования города Волгодонска
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г.Волгодонск, пер. Западный, 5, тел. 26-53-73.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: образование.
2.2 Виды оказываемых услуг: - услуги по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах с 12-ти часовым пребыванием;
2.3 Форма оказания услуг: на объекте.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: 294
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Остановка « пр. Строителей», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта от пр. Строителей до Бульвара Великой Победы -10 мин.

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4 Перекрестки: *регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *визуальная.*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *да (по пр. Строителей имеется подземный переход)*

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
|-----------|---|--|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|-----------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не требуется |
| 2 | Вход (входы) в здание | Капитальный ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Капитальный ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не требуется |
| 8. | Все зоны и участки | Применение индивидуального решения с ТСР |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Коновалова Н.В., заместитель заведующего по АХЧ, тел. (8639) 23-83-05



УТВЕРЖДАЮ

Директор

Департамента труда и социального
развития • Администрации города
Волгограда

А.А. Пашко

«14» 12 2018 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 133

« 14 » 12 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Росинка» г.Волгодонска.
- 1.2. Адрес объекта: бульвар Великой Победы, 15
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- двухэтажное, отдельно стоящее здание МБДОУ ДС «Росинка» г.Волгодонска, 3682,8 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка 10630 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1981г, последнего капитального ремонта 2007г
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:---.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Росинка» г.Волгодонска (МБДОУ ДС «Росинка» г.Волгодонска)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г.Волгодонск, БВП, 15

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Остановка « пр. Строителей», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта от пр. Строителей- до Бульвара Великой Победы -10 мин.

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4 Перекрестки: *регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *визуальная.*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *да (по пр. Строителей имеется подземный переход)*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-----------|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № № п/п | Основные структурно- функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение | |
|---------------|---|---|---------------|-----------|
| | | | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ | | |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ | | |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ | | |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ | | |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-Ч (О, С, Г, У) | | |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-Ч (К, О, Г, У) | | |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В | | |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ .

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|----------------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не требуется |
| 2 | Вход (входы) в здание | Капитальный ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Капитальный ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не требуется |
| 8. | Все зоны и участки | Применение индивидуального решения с ТСР |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: При выделении денежных средств

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно для категории ДП-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

Жить вместе

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | |
|--|-------------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> | л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> | л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>4</u> | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> | л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Позэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы: Заведующий
МБДОУ ДС «Росинка» г. Волгодонска
(Должность, Ф.И.О.)



Т.А. Клецкая

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Ведущий инженер отдела координации и контроля
материально-технического обеспечения образовательных учреждений
Управления образования г. Волгодонска А.А. Быстрова

(Подпись)

Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов М.М. Козырь

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Председатель МО ВОС В.А. Мухомов

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

заместитель заведующего по АХЧ МБДОУ ДС
«Росинка» г. Волгодонска
Н.В. Коновалова

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « 14 » 12 20 18 г. (протокол
№ 133)
Комиссией
(название). _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Росинка» г.Волгодонска,
Ростовская область, г. Волгодонск, бульвар Великой Победы, 15

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|---|---------------------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | <i>есть</i> | - | - | <i>К зданию примыкает пешеходная асфальтированная дорожка.</i> | <i>ДП-В</i> | - | - |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | <i>есть</i> | - | - | <i>Пешеходные пути движения-асфальт шириной 3м., тротуарная плитка. Уклоны пешеходных дорожек отсутствуют. Отсутствие бордюрных срезов (пандусов) на путях движения затрудняет доступ МГН и людей, использующих кресло-коляски к зданию.</i> | <i>ДП-В</i> | <i>Нанесение тактильной рельефной разметки нецелесообразно, так как предполагает обозначение на всем пути движения инвалидов по зрению от ближайшей автобусной остановки до здания. Возможно, нанесение тактильной рельефной разметки непосредственно у здания при условии ремонта и среза бордюра (пандусов) перед центральным входом.</i> | <i>Ремонт капитальный</i> |
| 1.3 | Лестница (наружная) | <i>нет</i> | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Пандус (наружный) | <i>нет</i> | - | - | <i>Не предусмотрен.</i> | - | <i>Организовать срез бордюра напротив парковочных мест для автомобилей инвалидов.</i> | <i>Ремонт капитальный</i> |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | <i>нет</i> | - | - | <i>Не предусмотрен.</i> | <i>ДП-В</i> | <i>Согласовать с дорожной службой организацию парковочных мест для автомобилей инвалидов.</i> | <i>Ремонт капитальный</i> |

| | | | | | | | |
|-------------------------|------|--|--|------------------------------------|------|--|--------------------|
| ОБЩИЕ требования к зоне | есть | | | Не адаптировано для всех групп МГН | ДП-В | Обеспечить доступность всех групп МНГ. | Ремонт капитальный |
|-------------------------|------|--|--|------------------------------------|------|--|--------------------|

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--|--|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Путь (пути) движения к зданию на территории. | ДП-В | - | - | Дорожной службе необходимо адаптировать для МГН пешеходные пути движения к зданию по ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. Ремонт капитальный |
| Автостоянка и парковка | ДУ | - | - | Согласовать и выполнить СП 113.13330.2012. «СНиП 21.02-99 Стоянки автомобилей». Ремонт капитальный |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе ремонт тротуарной плитки перед зданием и согласовать организацию автостоянки для автотранспорта инвалидов у здания – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Росинка» г.Волгодонска,
Ростовская область, г. Волгодонск, , бульвар Великой Победы,15

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|---|--------------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | - | - | Адаптирована частично, ступени рифленые, кафель, при морозе превращаются в скользкое покрытие. | ДП-В | Поменять плитку или адаптировать ступени путем нанесения противоскользящего покрытия. | Ремонт капитальный |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет | - | - | Не предусмотрено | - | Произвести монтаж пандуса с правой стороны от входа по ГОСТ | Ремонт капитальный |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | - | - | Адаптирована частично. Высота ступени 20см. | ДП-В | Поменять плитку или адаптировать площадку перед дверью путем нанесения противоскользящего покрытия. | Ремонт капитальный |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | - | - | Адаптирована частично, дверь высотой 200 см., проем 90 см., порог высотой 7 см.. | ДП-В | Устранить порог двери для доступа инвалидов на кресло-колясках. | Ремонт капитальный |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|------|---|---|--|------|--|--------------------|
| 2.5 | Тамбур | есть | - | - | 2 тамбура 145x210 см., 300x400 см., разделенные 2-мя межкомнатными дверьми с проемами 90 см., пол-нескользящая керамическая плитка | ДП-В | - | - |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | - | - | Не адаптировано для всех групп МГН. | ДП-В | Обеспечить доступность всех групп МГН. | Ремонт капитальный |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Лестница (наружная) | ДП-В | - | - | Поменять плитку или адаптировать ступени путем нанесения противоскользящего покрытия. СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Ремонт капитальный. |
| Пандус (наружный) | ДП-В | - | - | Произвести монтаж пандуса по ГОСТ Р 51261-99 Устройства опорные стационарные реабилитационные. Ремонт капитальный. |
| Входная площадка (перед дверью) | ДП-В | - | - | Поменять плитку или адаптировать площадку перед дверью путем нанесения противоскользящего покрытия. СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Ремонт капитальный. |
| Дверь (входная) | ДП-В | - | - | Монтировать дополнительную дверь для доступа инвалидов на кресло колясках. СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Ремонт капитальный. |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе ремонт входной группы- СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Росинка» г.Волгодонска,
Ростовская область, г. Волгодонск, бульвар Великой Победы,15

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор | есть | - | - | Коридор адаптирован для всех групп МГН | ДП-В | - | - |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | - | - | Доступна. | ДП-И (О, С, Г, У) | - | - |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | - | - | Монтаж пандуса не возможен. | - | - | - |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | Лестничный пролёт входной группы не обустроен подъемным механизмом | - | Монтаж не возможен. | - |
| 3.5 | Двери | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | - | - | Не адаптировано для всех групп МГН | ДП-В | - | - |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | - | - | Не адаптировано для всех групп МГН. | ДП-В | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Лифт пассажирский (или подъемник) | ВНД | - | - | Монтаж не возможен. |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Росинка» г.Волгодонска, Ростовская область, г. Волгодонск, бульвар Великой Победы,15

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | - | | Адаптирована для всех групп МГН. | ДП-В | - | - |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Кабинет индивидуального обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | - | 9 | Адаптирована для всех групп МГН. | ДП-В | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|------------------------|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Кабинетная форма обслуживания | ДП-В | | - | |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| - | - | - | - | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| - | - | - | - | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Росинка» г.Волгодонска,
Ростовская область, г. Волгодонск, БВП,15
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|--|----------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | - | - | Не адаптирована для МГН – отсутствуют поручни. | ДП-И (О, С, Г, У) | Адаптировать для всех групп инвалидов. | Ремонт текущий |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | - | - | - | - | - | - |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | - | 10 | Не адаптировано для всех групп МГН. | ДП-И (О, С, Г, У) | Обеспечить доступность всех групп МГН. | Ремонт текущий |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Туалетная комната | ДЧ-И (О, С, Г, У) | - | - | Адаптировать туалетную комнату для всех групп МГН по ГОСТ Р51633-2000 Устройства и приспособления реабилитационные, используемые инвалидами в жилых помещениях. Ремонт текущий |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Адаптировать туалетную комнату для всех групп МГН, в том числе для инвалидов на кресло-колясках –СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Росинка» г.Волгодонска,
Ростовская область, г. Волгодонск, БВП,15
 Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|-------------------------------------|----------------------------------|--|----------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | - | - | Не адаптированы для МГН. | ДП-В | Разместить визуальные средства значимые для инвалидов в том числе по зрениюзрению. | Ремонт текущий |
| 6.2 | Акустические средства | нет | - | - | Не адаптированы для МГН. | ДП-В | Установить акустические средства значимые для инвалидов по зрению. | Ремонт текущий |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | - | - | Не адаптированы для МГН. | ДП-В | Нанести тактильные средства значимые для инвалидов по зрению. | Ремонт текущий |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | - | - | Не адаптировано для всех групп МГН. | ДП-В | Обеспечить значимость для всех групп МГН. | Ремонт текущий |

ИЗВЕЩЕНИЕ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Визуальные средства | ДУ | - | | Разместить визуальные средства значимые для инвалидов в то числе по зрению. ГОСТ Р 52131-2003 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Ремонт текущий. Установить акустические средства значимые для инвалидов по зрению и слуху. ГОСТ Р 51671-2000 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Ремонт текущий. Нанести тактильные средства значимые для инвалидов в то числе по зрению. ГОСТ Р 52875-2007 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Ремонт текущий. |
| Акустические средства | ВНД | - | - | |
| Тактильные средства | ВНД | - | | |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе монтаж визуальных, тактильных и акустических средств – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».